comune di limena

provincia di padova

Limena - via Roma, 44 cap. 35010 c.f. e p.iva 00327150280 - fax 049/8841277 - 049/8840426
telefoni: segreteria 049.8844338 - lavori pubblici 049.8844344 - edilizia privata 049.8844348 - assistente sociale 049.8844313
anagrafe 049.8844316 - ragioneria 049.8844322 - tributi/commercio 049.8844326 - vigili urbani 049.8844306
Internet: http://www.comune.limena.pd.it Posta certificata: limena.pd@cert.ip-veneto.net

Prot. n. 474
Rif. P.e. 4291/29-2018
rif. Suap. 02555090246-27112018-0954

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA
- DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA -
Forma semplificata e modalità asincrona
(art. 14, co. 2 e art. 14-bis della Legge n. 241/1900 e ss.mm.ii.)

Procedimento amministrativo: *realizzazione di un nuovo edificio industriale previa demolizione fabbricati esistenti in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 4 L.R. 55/2012*

Richiedente: *Soc.tà Anastasia s.r.l.* con sede a Padova in Via Longhin civ. 11 – p.iva / c.f. 02555090246.

Il responsabile dello sportello unico
attività produttive

Vista l'istanza presentata allo Sportello Unico per le attività economiche (SUAP) del Comune di Limena in data 30.11.2018 prot. n. 17668 *(rif. Suap. 02555090246-27112018-0954)* dalla ditta in oggetto, intesa ad attivare la procedura di cui all'art. 4 della L.R. 55/2012 per poter ampliare l'insediamento produttivo esistente a destinazione industriale svolta dalla Soc.tà Atlas Filtri utilizzatrice dello stabile sito in via Del Santo civ. 227, con la realizzazione di un nuovo edificio uso industriale previa demolizione di edifici esistenti siti in via Unità d'Italia e adiacenti al complesso produttivo di via Del Santo, corredata dai documenti alla stessa allegati;

Tenuto conto dello svolgimento della conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata ed in modalità asincorna, indetta con comunicazione pec del 17.12.2018 prot. n. 18588 ai sensi dell'art. 14 co. 2 e dell'art. 14-bis) della L. 241/1990 e relativa all'approvazione del progetto definitivo dei lavori di "*realizzazione di un nuovo edificio industriale previa demolizione fabbricati esistenti in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 4 L.R. 55/2012*";

Considerato che il termine entro il quale le Amministrazioni coinvolte nel procedimento dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza è decorso il 05.01.2019;

Rilevato che le Amministrazioni coinvolte nel procedimento di che trattasi nel termine indicato nella lettera di indizione della conferenza di servizi, come sopra indicata, hanno prodotto i seguenti atti di assenso condizionati:

Provincia di Padova Settore Pianificazione e urbanistica	Attestazione del 04.01.2019 prot. n. 575
ULSS n. 6 – Euganea Dipartimento di prevenzione igiene e sanità pubblica	Parere preventivo del 02.01.2019 prot. n. 164
Comune Limena Settore attività economiche	Parere edilizio-urbanistico del 02.01.2019

Rilevato che in data 09.01.2019 con prot. n. 442 è pervenuto altresì la valutazione di conformità positiva del progetto ai fini antincendio da parte del Comando Provinciale dei VV.F. di Padova con nota del 08.01.2019 prot. n. 102;

Preso atto che pur essendo il parere del Comando Provinciale deii VV.F. di Padova presentato oltre il termine previsto nella nota di indizione della conferenza di servizi del 17.12.2018 succitata, è comunque pervenuto agli atti del procedimento prima della conclusione della conferenza di servizi in forma semplificata e in modalità asincrona.

Ritenuto pertanto di tenere in considerazione il parere pervenuto dal Comando Provinciale dei VV.F. di Padova ai fini della conclusione positiva della conferenza di servizi in modalità semplificata asincrona.

Ritenuto altresì che le condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell'assenso, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della conferenza;

Tenuto conto delle motivazioni su esposte, adotta la seguente

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, co. 2, legge 241/1990, in forma semplificata e asincrona, nel rispetto delle prescrizioni e condizioni contenute nei singoli pareri delle Amministrazioni succitate ed ivi allegati, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni.

I termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente.

Ai fini di cui sopra si dispone che copia della presente determinazione sia trasmessa in forma telematica alle Amministrazioni coinvolte ed alla società Anastasia s.r.l. nei confronti della quale il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti.

Ai sensi dell'art. 4 comma 5 della L.R. 55/2012 la determinazione della conferenza dei servizi relativa alla variazione dello strumento urbanistico generale e tutti i documenti allegati, comprensivi del progetto saranno depositati presso la segreteria del comune per 10 (dieci) giorni. Dell'avvenuto deposito verrà dato avviso sull'albo pretorio e nel sito internet del comune, entro i successivi 20 (venti) giorni chiunque potrà presentare osservazioni.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Ammnistrativo Regionale entro 60 giorni dalla notifica telematica del presente atto ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Gli atti inerenti al procedimento sono depositati presso il Settore servizi attività economiche, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Limena, lì 10.01.2019

Il responsabile del SUAP
Alessandro geom. Burattin

Allegati:

- *attestazione della Provincia di Padova del 04.01.2019 prot. n. 575*
- *parere dell'ULSS n. 6 – Euganea del 02.01.2019 prot. n. 164;*
- *parere edilizio-urbanistico del settore attività economiche del 02.01.2019;*
- *valutazione di conformità positiva condizionata del progetto ai fini antincendio del Comando provinciale dei VV.F. di Padova del 08.01.2019 prot. n. 102.*

Provincia di Padova
Settore Pianificazione Territoriale e Urbanistica

COMUNE DI LIMENA
PROV. DI PADOVA
- 5 GEN. 2019
Prot. n. 223

SUAP
Cat 4

PROT. N 575

LI 04/01/2019

35131 PADOVA - PIAZZA BARDELLA 2

RIF. NOTA pratica edilizia n. del

Spett.le
COMUNE DI
LIMENA PD
alla c.a. Responsabile SUAP

OGGETTO: Sportello Unico per le Attività Produttive. Comune di Limena
Comunicazione SUAP pratica n.02555090246-27112018-0954 - SUAP 2781 - 02555090246 ANASTASIA srl

In riferimento all'intervento di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico presentato dalla ditta ANASTASIA S.R.L., e alla convocazione della conferenza dei servizi per il giorno 10.01.2019 indetta con nota prot.n. 18588 del 17.12.2018, poiché dagli elaborati grafici del progetto edilizio allegati all'istanza appare che l'intervento costituisce variante al PI, questo Ente non è competente nel procedimento di approvazione della variante urbanistica.

Ad ogni modo si attesta che la procedura di variante al PI risulta coerente con i dettami dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e dell'art. 8 D.P.R. 160/2010; a solo titolo di supporto tecnico del Comune e delle scelte progettuali, si suggeriscono le seguenti raccomandazioni:

- gli indici stereometrici (superficie di pertinenza dell'attività, volume, superficie coperta, altezza degli edifici, sedime degli edifici, superfici a verde e a parcheggi, ecc.) del progetto edilizio e della variante che verrà approvata, sono modificabili solo con nuova procedura di variante di cui all'art. 8 del DPR 160/2010 e art. 4 della L.R. 55/2012. Non sono ammesse attività diverse da quella prevista dal progetto approvato;
- l'Amministrazione Comunale, in sede di recepimento della Variante allo strumento urbanistico, dovrà individuare con apposita simbologia l'intervento di edilizia produttiva in parola;
- sono fatti salvi i diritti di terzi.
- sono comunque fatte salve eventuali prescrizioni o limiti espressi dagli Enti/Settori competenti in materia di salvaguardia ambientale e igienico sanitaria, nonché in materia di edilizia e sicurezza nei luoghi di lavoro e di viabilità sovracomunale. Allo scopo sarà cura del Comune verificare prima del rilascio del Provvedimento Conclusivo la necessità di ulteriori Nulla Osta e/o autorizzazioni comunque denominati preordinati al rilascio del titolo abilitativo.
- il Comune verifichi, in qualità di Ente che approva definitivamente la Variante, la necessità della verifica della "Valutazione di Incidenza Ambientale" (V.Inc.A.) ai sensi della D.G.R.V. N° 3173 del 10 ottobre 2006 e dell'eventuale assoggettabilità dell'intervento a VAS.
- il Comune dovrà verificare i titoli per il rilascio del Provvedimento Conclusivo;
- prima della realizzazione del progetto in variante, verificare la necessità o meno all'acquisizione di AUA o altre autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- sostituire le parole "permesso a costruire" con "provvedimento finale" in tutti gli elaborati allegati all'istanza di SUAP.

Cordiali saluti.

IL RESPONSABILE SUAP
- Luigi Maria Rizzolo -

PROVINCIA DI PADOVA – Settore Urbanistica e Pianificazione Territoriale
35131 Padova, Piazza Bardella, 2
T 049/8201111 CF 80006510285 PI 00700440282 www.provincia.padova.it
Adempimenti ex artt. 4 e 5 L. 241/90°
Struttura: Urbanistica e Pianificazione Territoriale
Responsabile: Luigi Rizzolo
Per informazioni e visione atti: 049/820.1786-1783 fax 049/8201716
Z:\Urbanistica\Settore_Urbanistica\Sportello Unico_DPR_ 160_2010\Limena\2018\ANASTASIA_SRL\comunicazione_ANASTASIA.odt

REGIONE DEL VENETO
ULSS6 EUGANEA

Regione del Veneto
AZIENDA U.L.S.S. N. 6 EUGANEA
www.aulss6.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it
Via Enrico degli Scrovegni n. 14 – 35131 PADOVA

Cod. Fisc. / P. IVA 00349050286
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
UOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA
35121 Padova - Via Ospedale Civile n. 22 – 35121

Prot. Gen. n. 164 Tit. XII / Clas.4 / Fasc. Padova, 02-01-2019

Al SUAP del Comune di Limena
C.a. Resp. Suap Geom. Burattin Alessandro
suap.pd@cert.camcom.it

OGGETTO: **Parere preventivo su procedimento SUAP per *"Richiesta di permesso per costruire per la realizzazione di un nuovo edificio industriale previa demolizione di fabbricati esistenti in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'Art. 4 L.R. 55/2012"***
Area: Via Unità D'Italia 8/10 - Limena (PD)
Ditta: Società Anastasia Srl – Via Longhin, 11 – Padova (PD)

Con riferimento alla comunicazione di cui all'oggetto in relazione all'eventuale convocazione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona in data 10/01/2019 nel caso non pervenga conclusione positiva asincrona ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 pervenuta a questo Servizio in data 17/12/2018;

Vista la documentazione allegata all'istanza di cui all'oggetto pervenuta a mezzo SUAP del Comune di Limena in data 17/12/2018 con nostri protocolli 0206189/2018, 0206190/2018 e 0206191/2018 riguardante la "*Richiesta di permesso per costruire per la realizzazione di un nuovo edificio industriale previa demolizione di fabbricati esistenti in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'Art. 4 L.R. 55/2012*";

Visto il parere preventivo rilasciato dal Comune di Limena con provvedimento n° 47 del 17/04/2018 in relazione alla deroga all'altezza prevista per l'intervento;

Vista la relazione tecnica di asseverazione datata 28/11/2018 rilasciata ai sensi dell'art. 20 del D.P.R 380/2001 a firma dell'Ing. Canale Luigi Antonio in relazione anche alla conformità dei requisiti igienico sanitari;

Tenuto conto dell'obbligo di rispettare tutte le disposizioni igienico-sanitarie contenute nelle norme vigenti nonché nei regolamenti locali anche per quanto non esplicitato di seguito;

Trattandosi di valutazioni di carattere previsionale nell'ambito delle proprie competenze di tipo igienico-sanitario, fermo restando pareri espressi da altri enti competenti legge, si elencano le seguenti osservazioni:

- Fermo restando il requisito del superamento delle barriere architettoniche ai fini accessibilità ai soggetti portatori di handicap, pur non essendo un problema di natura igienico sanitaria, si valuti la possibilità di conformare il servizio igienico posto al piano terra con ingresso dal magazzino e non dal locale uffici, tenuto conto anche del personale operante presso entrambi gli ambienti;
- Il blocco servizi "2" posto al piano primo, in progetto accessibile ai disabili, sia conformato anche con una doccia possedente i requisiti previsti dalla normativa cogente per persone con handicap motorio (D.M. 236/89 punto 8.1.6 e D.G.R.V. 1428/2011);
- In fase di esecutiva siano rispettati i requisiti di accessibilità, ivi compresi i servizi igienici, come prescritto dal D.M. n. 236/89 e D.G.R.V n. 509/2010 e DGRV n. 1428/2011;
- I locali "doccia e spogliatoio" posti al primo piano, essendo ciechi, siano dotati di idoneo impianto di ventilazione artificiale con portata di almeno 5 volumi/ora.In linea generale tutti i wc siano dotati di porta di accesso apribile verso l'esterno con serratura di emergenza azionabile dall'esterno e indicatore di presenza. Il pavimento, le pareti e la porta devono essere rifiniti con materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti sia del locale wc che dell'anti wc dovranno possedere le medesime caratteristiche fino all'altezza di almeno m 1,80. Il locale anti wc sia separato dal locale wc e sia dotato di lavabo a comando non manuale, sapone liquido ed asciugamani a perdere e/o ad aria (D.G.R. 1887/97).

- Si tenga conto per i locali "spogliatoio" posti al primo piano, la superficie per addetto non deve essere inferiore a mq 1,50 per i primi 10 occupati in un turno e di ulteriore mq 1 per ogni addetto eccedente i primi 10. Lo spogliatoio dovrà essere dotato di armadietti individuali a doppio scomparto per il vestiario chiudibili a chiave (D.G.R. 1887/97);
- In relazione ai rapporti di illuminazione e di aerazione, si faccia riferimento a quanto disposto dal Regolamento Edilizio del Comune di Limena per gli ambienti di natura abitabile e non, in combinato e disposto assieme ai riferimenti dati dalla D.G.R. 1887/97 per gli insediamenti di tipo produttivo/terziario. Si valuti, anche in relazione all'attività svolta ed al materiale utilizzato nel locale "laboratorio" posto al primo piano, la possibilità di implementare l'aerazione naturale con impianto di ricambio dell'aria conforme alle specifiche normative tecniche UNI;
- Si tenga conto in fase esecutiva che per l'accesso al piano primo da parte del personale con handicap, lo stesso dovrà transitare da uno "spazio di manovra per automezzi" ai fini del raggiungimento dell'ascensore di collegamento. Fermo restando la conformità di quest'ultimo allo scopo, venga considerata la possibilità di percorsi ad hoc per tale raggiungimento;
- Pur non essendo di diretta competenza di questo ente, in analogia anche alle indicazioni sul superamento delle barriere architettoniche che risultano di competenza comunale, sia rispettata la normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro (D.lgs 81/08 smi e D.G.R. 1887/97).

In conclusione, nel caso non si arrivi a positiva conclusione asincrona, si invita codesto Ente a confermare quanto prima possibile l'eventuale data della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona indicata nella comunicazione di cui all'oggetto.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE U.O.C.
IGIENE E SANITA' PUBBLICA
(Dr.ssa Ivana Simoncello)

Prot. n. 369822/2018/103675

comune di limena

provincia di padova

Limena - via Roma, 44 cap. 35010 c.f. e p.iva 00327150280 - fax 049/8841277 - 049/8840426
telefoni: segreteria 049.8844338 - lavori pubblici 049.8844344 - edilizia privata 049.8844348 - assistente sociale 049.8844313
anagrafe 049.8844316 - ragioneria 049.8844322 - tributi/commercio 049.8844326 - vigili urbani 049.8844306
Internet: http://www.comune.limena.pd.it Posta certificata: limena.pd@cert.ip-veneto.net

Limena, 02.01.2019

PARERE EDILIZIO-URBANISTICO

Oggetto: Procedimento SUAP – pratica n. 02555090246-27112018-0954, *"Richiesta permesso di Costruire per la realizzazione di un nuovo edificio industriale previa demolizione fabbricati esistenti in variante allo strumento urbanistico vigente ai sensi dell'art. 4 L.R. 55/2012".*

Ditta: Soc.tà Anastasia s.r.l. con sede a Padova in Via Longhin civ. 11 – p.iva / c.f. 02555090246.

Zona : D artigianale - industriale di completamento.

La proposta di cui all'oggetto si caratterizza per la demolizione di alcuni fabbricati ad uso deposito/ uffici e per la realizzazione di un nuovo edificio ad uso deposito e piccolo laboratorio ad uso industriale per l'esercizio dell'attività della società Atlas Filtri quale utilizzatrice dei fabbricati di proprietà della società richiedente.

Il nuovo edificio avrà le seguenti caratteristiche dimensionali:

a) Superfice coperta di progetto 5079,85;
b) Superficie lorda di pavimento in aumento pari a 1.820,90 mq.;
c) Volume lordo in aumento del fabbricato pari a 12.664,60 mc.;
d) Altezza del nuovo fabbricato pari a 11,85 mt.;
e) Superficie a parcheggio di progetto 2419,62 mq. per un numero di 73 posti auto.
f) superficie a verde di progetto 120,80 mq.

A) Superficie coperta

Il nuovo edificio avrà una superficie coperta maggiore del 60% della superficie fondiaria del lotto previsto dall'art. 19 delle vigenti NTA di PRG e pari a 4.751,66. L'eccedenza di 318,25 mq. di superficie coperta è assentitile in quanto viene applicato l'art. 2 della L.R. 14/2009 e s.m.i. (piano casa ter) per una percentuale pari al 7,25% rispetto al 20% previsto per l'esistente.

B) Superficie lorda di pavimento

Il dato dimensionale è inferiore al massimo previsto per la zona e pari al 100% della superficie fondiaria del lotto.

C) Volume del fabbricato

Rispetto ai fabbricati esistenti vi è un aumento della volumetria complessiva all'interno del lotto pari a 12.664,60.

D) Altezza del nuovo fabbricato

L'altezza del nuovo fabbricato è maggiore dell'altezza massima prevista per la zona urbanistica e pari a mt. 10,00. Per tale fattispecie la società richiedente chiede l'applicazione dell'art. 4 della L.R. 55/2012 e dell'art. 8 del DPR 160/2010 che prevedono l'approvazione del progetto in variante allo strumento urbanistico vigente.

Analizzati i presupposti per l'applicabilità di detto istituto e ritenuto l'intervento proposto confacente ai dettami dei succitati articoli, si ritiene di accogliere l'istanza di variante alle NTA del vigente strumento urbanistico PRG (ora 1^ P.I.) demandano alla successiva fase di adozione della proposta di variante alla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 14 bis) comma 2 della L.241/1990 con nota del 17.12.2018 prot. n. 18588 e alla successiva approvazione definitiva in consiglio comunale ai sensi dell'art. 4 della L.R. 55/2012.

E) Superficie a parcheggio

All'interno dell'area privata vengono ricavati i parcheggi in funzione dell'attività e di quanto previsto dall'art. 19 e 7 delle vigenti NTA di PRG. Sul fronte stradale di via Unità D'Italia viene prevista la realizzazione di un'area a parcheggio ad uso pubblico.

F) Superficie a verde

L'area a verde ricavata all'interno dell'area di proprietà risulta insufficiente rispetto alla dotazione prevista dall'art. 19 delle NTA di PRG per cui la soc.tà richiede la possibile monetizzazione dell'area mancante pari a 141,25 mq. ai sensi dell'art. 7.1 delle vigenti NTA di PRG. Considerata l'entità della superficie oggetto della richiesta di monetizzazione e vista la conformazione del lotto, si ritiene di accogliere la proposta di monetizzazione dell'area a verde mancante.

Si specifica che la proposta di variante di cui all'oggetto ha ottenuto con la deliberazione di Giunta comunale n. 47 del 17.04.2018 un preventivo assenso, rilevando inoltre che con la realizzazione dell'intervento richiesto sarebbe stata arretrata l'attuale recinzione sul fronte strada di Via Unità d'Italia per consentire la realizzazione di un'area parcheggio ad uso pubblico.

Premesso quanto sopra esposto e rilevato che è stato altresì acquisito il parere favorevole della Commissione Edilizia nella seduta n. 23 del 19.12.2018, che si seguito si riporta:

"La C.E. udita la relazione dell'UTC esprime parere favorevole con le prescrizioni contenute nel parere dell'U.T.C.".

esprime parere favorevole alla proposta edilizia e alla richiesta di variante allo strumento urbanistico vigente nonché alla monetizzazione dell'area a verde mancante, alle seguenti condizioni e prescrizioni e richiamate altresì dalla commissione edilizia succitata:

1. venga approvata la proposta di variante allo strumento;
2. venga sottoscritta apposita convenzione o atto unilaterale d'obbligo per la realizzazione dell'intervento in deroga allo strumento urbanistico e dell'area a parcheggio ad uso pubblico sul fronte di via Unità D'Italia (allegato c alla Dgrv n. 2045 del 19.112013);
3. sia provveduto al versamento della monetizzazione dell'area a verde mancante;
4. venga prodotta la verifica di compatibilità idraulica;
5. sia versato il contributo di costruzione previsto dall'art. 16 del DPR 380/2001;
6. il nuovo fabbricato abbia un adeguata tinteggiatura;
7. sia provveduto al ripristino del manto stradale posto sul fronte dell'intervento di via Unità D'Italia
8. la pavimentazione del parcheggio ad uso pubblico sia del tipo drenante e lo stesso sia alberato;
9. il rilascio del permesso di costruire per la realizzazione dell'intervento edilizio proposto avverrà all'ottemperanza delle condizioni riportate ai punti 1-2-3-4-5.

Il responsabile del settore
attività economiche
Alessandro geom. Burattin

dipvvf.COM-PD.REGISTRO
UFFICIALE.U.0000477.09-01-2019

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
PADOVA

COMUNE DI LIMENA
PROV. DI PADOVA
- 9 GEN. 2019
Prot. n. 442
Cat. 6 Cl. 1

Padova 8/1/2019

Ufficio Prevenzione Incendi

Prot. N° ***102***

Allegati
Risposta al foglio n. del

Alla Ditta ATLAS FILTRI S.R.L.
VIA DEL SANTO, 227
35010 LIMENA

alla c.a. Sig. GIOVANNI
COSTANTINI

Al Sig. Sindaco del Comune di
LIMENA

OGGETTO : VALUTAZIONE DI CONFORMITA' **POSITIVA CONDIZIONATA** DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 3 D.P.R. N. 151/2011.
Pratica VV.F. n. 30282 relativa all'attività n. 44.3.C - del D.P.R. N. 151/2011.
Ditta ATLAS FILTRI S.R.L. – VIA DEL SANTO 227 LIMENA.-
Responsabile dell'Istruttoria Tecnica: S.D.A.C.E. Mauro BACELLE

Con riferimento alla domanda presentata da codesta ditta in data **03.01.2019,** intesa ad ottenere la valutazione di conformità del progetto presentato ai sensi dell'art. 3 D.P.R. n. 151/2011, visto l'esito dell'esame delle documentazioni effettuato da funzionario tecnico di questo Comando, si trasmette il provvedimento di CONFORMITÀ POSITIVO CONDIZIONATO alle prescrizioni riportate nella nota allegata del Responsabile del Procedimento rispetto alle norme di riferimento e regole dell'arte, alle regole tecniche ed ai criteri di Prevenzione Incendi.

Prima dell'esercizio dell'attività, codesta Ditta dovrà darne comunicazione a questo Comando, mediante segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La S.C.I.A. dovrà essere corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'art. 2 comma 7 del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, ovvero:

- ✓ Art. 4 del DM 7/8/2012, facendo riferimento all'allegato II al medesimo decreto per quanto relativo alle Certificazioni e Dichiarazioni a corredo della Segnalazione Certificata di Inizio Attività

In particolare dovranno essere prodotti i seguenti modelli, debitamente compilati e sottoscritti:

mod. "elenco cert/dich. di conformità" mod. "comp. attività"

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso innanzi a :

- ✓ Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi della L. 06/12/1971 n° 1034 entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica.
- ✓ Presidente della Repubblica ai sensi degli artt.8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199 entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica.

Il Comandante Provinciale
(Dott. Ing. Vincenzo LOTITO)
(FIRMATO E TRASMESSO DIGITALMENTE AI SENSI DI LEGGE)

Via San Fidenzio n. 3 CAP 35128 Padova
Tel: 049-7921716 - Fax: 049-7921799 Email: prevenzione.padova@vigilfuoco.it - Email certificata: com.prev.padova@cert.vigilfuoco.it

Padova 8/1/2019

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

Comando Provinciale Vigili del Fuoco
PADOVA

OGGETTO : VALUTAZIONE DI CONFORMITA' **POSITIVA CONDIZIONATA** DEL PROGETTO AI SENSI DELL'ART. 3 D.P.R. N. 151/2011.
Pratica VV.F. n. 30282 relativa all'attività n. 44.3.C - del D.P.R. n 151/2011.
Ditta ATLAS FILTRI S.R.L. – VIA DEL SANTO 227 LIMENA.-

Si comunica che a seguito di esame del progetto allegato alla domanda in oggetto, non sono emersi apprezzabili elementi di difformità alle norme e ai criteri di sicurezza antincendio.

Si ritiene comunque opportuno puntualizzare quanto segue:

- Anche per quanto non specificato in dettaglio nel progetto, o non direttamente deducibile dalla documentazione presentata, si richiama l'obbligo dell'integrale rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici in materia di sicurezza antincendio

- Contestualmente all'eventuale presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio attività, ai sensi dell'art.4 del DPR 151/2011, dovranno essere allegate le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

- Ove l'attività risulti inquadrabile come luogo di lavoro, si rimanda al rispetto integrale del D.Lgs 81/08 e s.m.i. e dei decreti applicativi, con particolare riferimento al DM 10/3/98, ovvero si rimanda ai prescritti dell'art.6 del DPR 151/2011

- MIGLIORARE I PERCORSI DI ESODO AL PIANO PRIMO AFFINCHE CIASCUNO DEI DUE COMPARTI ABBIA DISPONIBILI DUE VIE DI ESODO CONTRAPPOSTE; EVENTUALMENTE POSSONO ESSERE SPOSTATI E/O IMPLEMENTATI I VANI SCALA; DOVRA' ESSERE PRESENTATA NUOVA VALUTAZIONE PROGETTO CON LA SOLUZIONE PREVISTA

Il Funzionario Tecnico
(S.D.A.C.E. Mauro BACELLE)

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2, del D.Lvo 12/02/1993 n°39 e art. 3-bis co 4-bis, del D.Lvo 7/03/2005, n° 82
Non seguirà trasmissione dell'originale con firma autografa.

MB

Via San Fidenzio n. 3 CAP 35128 Padova
Tel: 049-7921716 - Fax: 049-7921799 Email: prevenzione.padova@vigilfuoco.it - Email certificata: com.prev.padova@cert.vigilfuoco.it